alarmiert, warnt, ruft, meldet
Comax

Bedingungen in explosionsgefährdeten Bereichen

Brennbare Stoffe	Temporäres Verhalten der brennbaren Stoffe im Ex- Bereich	Einteilung der explosionsgefähr-deten Bereiche	Erforderliche Kennzeichnung des einsetzbaren Betriebsmittels	
			Gerätegruppe	Gerätekategorie
Gase Dämpfe	sind ständig, langzeitig oder häufig vorhanden	Zone 0	II	1G
	treten gelegentlich auf	Zone 1	II	2G oder 1G
	treten wahrscheinlich nicht auf, wenn doch, nur selten oder kurzzeitig	Zone 2	II	3G oder 2G oder 1G
Stäube	sind ständig, langzeitig oder häufig vorhanden	Zone 20	II	1D
	treten gelegentlich auf	Zone 21	II	2D oder 1D
	treten durch aufwirbelten Staub wahrscheinlich nicht auf, wenn doch, nur selten oder kurzzeitig	Zone 22	II	3D oder 2D oder 1D

Diese Informationen sind ohne Gewähr, die relevanten Normen und andere offizielle Dokumente sind massgebend!

Comax Industrielle Signaltechnik AG
Römerstrasse 6/Postfach 264 CH-4512 Bellach
Tel. +41 (0)32 617 31 41 Fax +41 (0)32 617 31 40
eMail info@comax.ch Internet www.comax.ch